



Prefeitura Municipal de
Santo Antônio da Alegria
ESTADO DE SÃO PAULO

Cidade Folclore

Requerimento 47 de 03 de novembro de 2021

No que tange ao questionamento do vazamento próximo ao Rio Pinheirinho, informamos que foi constatado pelo Departamento de Água e Esgoto a quebra de um equipamento, motivo pelo qual foram adotadas medidas imediatas para providenciar a aquisição do equipamento e obras necessárias para a restauração, as quais já foram finalizadas.

O problema havia se originado a partir de entulhos que se juntavam no emissário de esgotos, motivo pelo qual foram construídos 3 (três) novos Poços de Visita – PV, próximo ao trecho em que está situado o estabelecimento ProCampo, facilitando desta forma a manutenção e impedindo que haja novo acúmulo de entulhos.